

KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI MLTB-2557-2017



Załącznik do raportów z badań.

Zleceniodawca: **"NIDA" Sp. z o. o.**
ul. Sikorskiego 38, 58-160 Świebodzice

Wyrób: **Poszerzenie XPS**
Kształtowniki główne: PVC/XPS

Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-2557-2017




Metody badawcze:

Przepuszczalność powietrza
PN-EN 1026

Wodoszczelność
PN-EN 1027

Odporność na obciążenie wiatrem
PN-EN 12211

Normy Klasyfikacyjne:		PN-EN 12207	PN-EN 12208	PN-EN 12210
Typ wyrobu (B x H mm)		4	E900	C5
	3 profile poszerzenia XPS o wymiarze 1560x150 mm			
Uwagi: brak.				

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

Kierownik laboratorium *Mścichowski Adam*

12-10-2017, Wałbrzych



Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862868350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40
<http://www.badaniaokien.pl>
e-mail: biuro@badaniaokien.pl